



Office Of  
Ashoknagar District  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate



जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004465/FNOC/COL/2022/3506  
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 12, 2022 आवक की तिथि / Dispatch Date : 24-Feb-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL MUSKAN PUBLIC SCHOOL, ASHOKNAGAR

आवेदक का पता / Application Date : PH NO 24, GRAM TAKNERI PANCHAYAT, BARKHEDA JAGIR, RNM 01,  
ASHOKNAGAR (MP) 473331  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Education Building / शैक्षणिक भवन  
ईमारत की ऊंचाई / Building Height : 10 ( Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 32172 (Sq.Mtr)  
संपत्ति का पता / Property Address : PH NO 24, GRAM TAKNERI PANCHAYAT, BARKHEDA JAGIR, RNM 01,  
ASHOKNAGAR (MP) 473331  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject – रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004465 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks –

विषयान्तर्गत मुस्कान सामाजिक एवं शिक्षा प्रसार एवं प्रचार समिति द्वारा अशोकनगर तहसील, जिला अशोकनगर स्थित विद्यालय हेतु फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। आवेदन के साथ संबंधित विभाग का पत्र व स्वीकृत मानचित्र की प्रति भूमीस्वामी अभीलेख प्रति एवं स्थान की उपयुक्तता के संबंध में अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त अभिमत डायवर्जन की प्रति संलग्न कर प्रेषित कि गयी है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यलवस्थान करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

  
**MANAGER**  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)

  
**PRINCIPAL**  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)



Office Of  
Ashoknagar District  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate



जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004465/FNOC/COL/2022/3506  
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 12, 2022 आवक की तिथि / Dispatch Date : 24-Feb-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL MUSKAN PUBLIC SCHOOL, ASHOKNAGAR

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant
7. U.G Tank with Draw off Connections
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances
12. Pressurization System.

  
**MANAGER**  
**Muskan Public School**  
**Ashoknagar (M.P.)**

  
**PRINCIPAL**  
**Muskan Public School**  
**Ashoknagar (M.P.)**



Office Of  
Ashoknagar District  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell  
अनापति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate



जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004465/FNOC/COL/2022/3506  
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 12, 2022 आवक की तिथि / Dispatch Date : 24-Feb-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL MUSKAN PUBLIC SCHOOL, ASHOKNAGAR

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Means of Escape.

18. Compartmentation.

19. MCB/ELCB.

20. Fireman Switch in Lift.

21. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

22. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 22 विन्दुकाओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड - 2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यूनस एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की समक्ष स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित

MANAGER  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)

Page 3 of 4

PRINCIPAL  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)



Office Of  
Ashoknagar District  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र


No Objection Certificate



जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004465/FNOC/COL/2022/3506  
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 12, 2022 आवक की तिथि / Dispatch Date : 24-Feb-22  
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL MUSKAN PUBLIC SCHOOL, AHOKNAGAR

अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संसोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा। अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

  
MANAGER  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)

  
PRINCIPAL  
Muskan Public School  
Ashoknagar (M.P.)  
16-3-2022

  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

Ashoknagar Collector/ Fire Officer

Ashoknagar District  
Madhya Pradesh